

令和4年11月11日

東大津高等学校CAI教室空調機更新業務 質問事項および回答

滋賀県立東大津高等学校

番 号	質問事項および回答		備 考
1	質問事項	冷媒配管は気密試験を行い問題なければ既設再使用は可能でしょうか。	業務明細書
	回 答	冷媒配管は、問題等ない場合、既設再使用は可能である。	
2	質問事項	上記が可能であればドレン配管・ラッキング等も再使用可能でしょうか。	業務明細書
	回 答	ドレン配管は、問題等ない場合、既設再使用は可能である。 ラッキングは、新たに接続する箇所以外、問題等ない場合、既設再使用は可能である。	
3	質問事項	明細書の電気費は既設配線切り離し、新設機器に再接続の費用と考えて宜しいでしょうか。	業務明細書
	回 答	既設配線は、問題等ない場合、既設再使用は可能である。	
4	質問事項	産廃処理費の位置づけはフロンガス回収・破壊に伴う破壊証明書の費用と考え、機器の処分においては法令に遵守していればマニフェストの提出は求めていると考えて宜しいでしょうか。 ※特に記述がない為	業務明細書及び仕様書
	回 答	マニフェストの提出は必要である。	